

Генеральному директору  
ООО «ПП «ЭЛМОН»  
Штаневу С.В.

25.10.2016 № 51101-02-053P

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

По договору поставки № 1/7700FA060/02-002/0289-2015 от 13 июля 2015 г. были приобретены: затворы поворотные химические **ЗПХ 040.16.01.02 Ду40, Ру16 производства ООО «ПП «Элмон»** с КОФ 1-40-16 ст.12x18n10т ГОСТ 12821-80 с крепежом (**2 компл.**)

Затворы ЗПХ были установлены на линии подачи растворов сернокислого железа и известкового молока в осветлители химического отделения предприятия «Саратовская ГРЭС» ПАО «Т Плюс».

Спустя 1 год и 3 месяца с момента установки с целью выявления стойкости к химически агрессивной среде произведен осмотр поставленной запорной футерованной арматуры - ЗПХ 040.16.01.02.

Осмотром установлено:

- Протечки отсутствуют. Затвор ЗПХ по-прежнему герметичен.
- Следов коррозионного износа не наблюдается.
- Ход запорного органа – тугой.
- Повреждений уплотнения штока не имеется.

**Заключение:**

Затворы ЗПХ ООО «ПП «Элмон» химические футерованные рекомендованы к использованию на участках трубопроводов с кислой и щелочной средой.

*Начальник котлотурбинного цеха*

*Филиала «Саратовская ГРЭС» ПАО «Т Плюс»*

*Чистобаев А.П.*

*Главный специалист по ХО котлотурбинного цеха*

*Филиала «Саратовская ГРЭС» ПАО «Т Плюс»*

*Краснобелов Р.В.*



М.П.