



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
по эксплуатации объектов предприятия


А.А. Охотников
« 28 июля 2015 » 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по эксплуатации и ре-
монтному обслуживанию объектов предприятия -
главный механик


В.Л. Соколов
« 28 июля 2015 » 2015 г.

АКТ

осмотра дискового затвора, установленного на трубопроводе
перетока серной кислоты в Е-25 на установке УПСК-1 цеха №9
от 27.07.2014.

В сентябре месяце 2014 года на трубопроводе перетока серной кислоты в Е-25 в порядке опытной эксплуатации был установлен дисковый затвор поворотный химический, тип ЗПХ 100.16.01.02 Ду100 Ру16 с ручным приводом, производитель фирма ООО «ПП Элмон» Россия, г. Саратов.

В результате опытной эксплуатации установлено:

1. За период эксплуатации замечаний по работе данного дискового затвора не возникло, как по плавности вращения запорного органа, так и по прилагаемым усилиям к рукоятке.
2. В июле месяце 2015 года был проведен демонтаж дискового затвора, его разборка и осмотр деталей клапана. Дефектов уплотнительных поверхностей и других деталей не обнаружено. Дисковый затвор вновь установлен на трубопровод и находится в эксплуатации.

На основании положительных результатов опытной эксплуатации считаем, возможным применение дисковых затворов фирмы ООО «ПП Элмон» на трубопроводах объектов ООО «КИНЕФ».

Приложение:

- протокол приёмки на испытание от 23.09.14 г.

Начальник ОТН СГМ

Начальник цеха №9

Механик цеха №9

Руководитель группы ОТН СГМ


Тюпин С.А.

Лашенко А. И.

Фёдоров Д.А.

Богоносков А.С.