



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»**

(ПАО «Мосэнерго»)

**филиал
ТЭЦ-27**

**Генеральному директору
ООО «ПП «ЭЛМОН»
С.В. Штаневу**

п/о Челобитьево, Мытищинский р-н, Москов. обл., Российская Федерация, 141031
Тел.: (495) 537 01 24, факс: (495) 957 39 67
ОКПО 00102798, ОГРН 1027700302420, ИНН/КПП 7705035012/502903001

№ _____
на № 227-160 от 28.02.2017

В адрес ТЭЦ-27 филиала ПАО «Мосэнерго» были поставлены: Затворы поворотные химические ЗПХ 50.16.01.02 производства ООО «ПП «Элмон» с крепежом ст.20 (шпильки, гайки) –2 компл.

Затворы ЗПХ были установлены на трубопроводах, транспортирующих кислую и щелочную среды.

Спустя 6,5 месяцев с момента установки с целью выявления стойкости к химически агрессивной среде произведен осмотр поставленной запорно-регулирующей футерованной арматуры - ЗПХ 50.16.01.02.

Осмотром установлено:

- Протечки отсутствуют, затворы ЗПХ герметичны.
- Следов коррозионного износа, нарушений футеровки не выявлено.
- Уплотнительная манжета в удовлетворительном состоянии.

Закключение:

Затворы ООО «ПП «Элмон», химические футерованные, находятся в удовлетворительном состоянии и могут использоваться на участках трубопроводов с агрессивной средой в качестве запорной арматуры.

Начальник химической службы

Чеботарева Н.И.