



РУСАЛ

БОГОСЛОВСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЗАВОД

Дирекция по глиноземному производству

«06» *октября* 2015 г.

№ *1027/10-5*

Об испытании образцов запорной арматуры

Генеральному директору

**ООО «Производственное предприятие
«ЭЛМОН»**

410536 Саратовская обл., Саратовский
р-н, п. Зоринский, владение ГГ1

Тел. (8452) 39-82-19

Штаневу С.В.

Уважаемый Сергей Владимирович!

Согласно договору 01/15 от 26.02.2015 г. «О проведении пробной эксплуатации», нами получена и установлена в апреле месяце текущего года следующая запорная арматура:

Наименование	Участок	Перекачиваемая среда	Концентрация
Кран шаровый КШХ 100.16.01.01	Выпарка	Слабая серная кислота	10% H ₂ SO ₄
Затвор поворотный ЗПХ 100.16.01.02	Выпарка	Слабая серная кислота	10% H ₂ SO ₄
Затвор поворотный ЗПХ 100.16.01.02	Мокрый размол	Оборотный щелочной раствор	25% NaOH

По результатам четырехмесячных испытаний был проведен осмотр данной арматуры с составлением актов.

Осмотр показал, что запорная арматура находится в исправном состоянии, герметичность сохранена, футерованные поверхности не имеют повреждений.

В настоящий момент представленная запорная арматура продолжает работать на указанных позициях.

На основании вышеизложенного считаем, что представленная запорная арматура может быть использована на указанных средах глиноземного производства БАЗ-СУАЛ.

Директор по глиноземному производству


А.В. Вайлерт

Курсиков А.А.
т. (34384) 4 94 75

ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (ОАО «СУАЛ»)
Филиал «Богословский Алюминиевый Завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»
(Филиал «БАЗ-СУАЛ»)
Российская Федерация, 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д.1
Тел: (34384) 66 501, Факс (34384) 45 186, e-mail: baz@rusal.com